

(仮称)統合新病院整備工事設計委託業務に係る質問書の回答について

回答日:令和2年5月12日(火)

質問がありました下記の事項につきまして、回答いたします

番号	文書	頁	質問	回答
1	ホームページ	—	ホームページに記載されています 『6. 実施要領等資料』の『003.様式集』 のエクセル・ワードデータを配布頂けな いでしょうか。	ワードデータを添付します。
2	業務特記仕様書	12ページ	実物大モックアップにつきまして、時 期、設置する設備等具体的な仕様をお 示してください。	別紙① 実物大モックアップ等仕様書によるものとします。
3	業務特記仕様書	23ページ	(2)実施設計 C.電気設備 d.機械設 備 それぞれに ✓医療用機器設備図 とありますが、具体的な内容をお示し下 さい。	医療用機器設備図の具体的な内容は次のとおりとします。 ・医療機器整備リスト(移設可能な機器と新設機器の区分をしたもの) ・ローリング計画に基づく医療機器移設ステップ図 (仮設置時の各種インフラ、情報システムへの接続図も作成すること) ・医療機器レイアウト図、設備詳細図 (電力・給水・排水・医療ガス・専用換気・専用空調・医療情報システム との接続など必要項目を作成すること)
4	—	—	2病院の近年5年程度のエネルギー消 費量(電力・都市ガス・上水・工水・医療 ガス)及び契約電力量をお知らせ下さ い。	本業務が市立伊丹病院の現地建替えであることを鑑み、市立伊丹病院の エネルギー消費量推移について別紙②の通り、開示します。
5	—	—	敷地の地歴資料がありましたら、ご教示 ください。	敷地の地歴資料はありません。